

OZNACZENIA I UWAGI:

Monitoring CCTV

Wysokość kamer ustalić na etapie instalacji.
Kamery łączyć według schematu. Okablowanie należy prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w opisie technicznym.

UWAGI:
Szczegóły montażu, schematy pokazane zostały na rzutach stanowiących integralną cześć niniejszego opracowania.
Rzuty i schematy należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym projektowanych rozwiązań.
Sposoby prowadzenia, łączenia systemów przedstawia opis techniczny

Kamera systemu odczytywania tablic rejestracyjnych ANPR

Należy doprowadzić światłowód 1x 2g według specyfikacji.
Należy doprowadzić kabel zasilający 1x3x2,5 mm2 YDYżo
Przewody prowadzić w rurakach RLHF 22m, a następnie na istniejących korytach kablowych.
Wiązki doprowadzić i zakończyć w szafie RACK w pomieszczeniu teletechnicznym przeznaczonym dla odpowiedniej kamery wg. schematu.

Kamera obrotowa PTZ

Kamera tubowa zewnętrzna/wewnętrzna ogniskowa 2.7-12

Kamera tubowa zewnętrzna/wewnętrzna ogniskowa 7-35

Szafka z aparaturą pasywną i aktywną

Kanalizacja wraz z okablowaniem

Słup

Punkt montażu urządzenia radarowego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

ul. Obroki 140, 40-007 Katowice

RZUT OBROKI
INSTALACJE CCTV

Styczeń 2020	.	skala -
BRANŻA	TELETECHNIKA	nr rys. TT-5
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
AUTORZY		PODPISY
mgr. inż. Paweł Zagrobelny MAP/0084/PBE/18		
SPRAWDZAJĄCY		
INWESTOR		
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Obroki 140, 40-007 Katowice		