

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Obroki 140
40- 833 Katowice

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: **Modernizacja systemu wymiany ciepła.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawcy pytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść pytań i stanowisko Zamawiającego jest następujące:

Pytanie 1.

W nawiązaniu do punktu IX, SIWZ , wnosimy o n/w zmiany w zapisach „Wzoru umowy”, będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ:

1.1. §8 ust. 1 punkt d) wzoru umowy, winien stanowić odrębny ustęp tego paragrafu i mieć następujące brzmienie:

„2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający , Zamawiający zapłaci karę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, ustalonego w §5 ust. 1 umowy.”

Stanowisko Zamawiającego Ad 1.1

Zamawiający wykreśla z umowy z §8 ust. 1 punkt d) zamiast tego zapisu wprowadza do §8 ust. 4., który otrzymuje brzmienie

„4. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający , Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, ustalonego w §5 ust. 1 umowy.”

1.2. Prosimy o określenie maksymalnej sumy kar, Proponujemy ograniczenie kar do max. 10% wartości zamówienia.

Stanowisko Zamawiającego Ad 1.2

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1.3. Prosimy o rozważenie zmiany wysokości kary za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, określonych w §8 ustęp 1. punkt a), proponujemy następujący zapis:

„ Za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, ustalonego w § 5 ust, 1 umowy, za każdy zakończony dzień zwłoki,”

Stanowisko Zamawiającego Ad 1.3.

Zamawiający obniża karę do wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, uwzględniając zmianę §8 ustęp 1. punkt a) otrzymuje brzmienie:

„ Za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, ustalonego w § 5 ust, 1 umowy, za każdy zakończony dzień zwłoki,”

Pytanie 2.

Równocześnie prosimy o wyjaśnienie punktu l) —Dodatkowe wymogi - w załączniku nr 4 do SIWZ. Zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch nowych zintegrowanych ze sobą wymienników ciepła, które są w zakresie niniejszego przetargu, w żaden sposób nie wpłynie na proces spalania w istniejącej komorze spalania. Komora spalania nie jest ujęta zakresem przetargu PN/12/2018.

Stanowisko Zamawiającego Ad 2

Zamawiający potwierdza, że komora spalania nie jest objęta zakresem modernizacji wynikającym z przedmiotowego postępowania przetargowego. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia że funkcjonująca w MPGK Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów instalacja do termicznego przetwarzania odpadów, w której skład wchodzi również wymiennik ciepła, spełnia m.in. wymogi określone w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu*, w tym wymagania określone na podstawie powyższego rozporządzenia, ujęte w pkt. l) załącznika nr 4 do SIWZ. dotyczące czasu przebywania spalin w określonej temperaturze. Zamawiający umieścić w/w wymóg w treści SIWZ w celu zapewnienia, że po dokonanej modernizacji wymiennika ciepła warunki przebywania spalin w określonej temperaturze i w określonym czasie nie pogorszą się a Wykonawca weźmie powyższe pod uwagę m.in. podczas projektowania wymiennika, uwzględniając również zakresy pracy wentylatora wyciągowego podczas pracy nowych wymienników. Czas przebywania spalin w określonej temperaturze musi być potwierdzony przez Wykonawcę stosownymi wyliczeniami, zgodnie z wymogiem określonym w SIWZ. Zamawiający po zawarciu umowy o udzielenie zamówienia publicznego, udostępni posiadane wyliczenie dotyczące czasu przebywania spalin w określonej temperaturze dla posiadanej instalacji. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że wymóg weryfikacji czasu przebywania gazów spalinowych w wymaganej temperaturze wynika wprost z § 6 ust. 2 w/w rozporządzenia, który stwierdza, że „Czas przebywania gazów spalinowych w wymaganej temperaturze oraz zawartość tlenu w gazach spalinowych podlegają weryfikacji podczas rozruchu i po każdej modernizacji spalarni odpadów.

Pytanie 3.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej w hali spalarni chcieliśmy zadać następujące pytania dotyczące dodatkowej wentylacji w omawianej hali: „Dodatkowe wymogi” punkt „a” załącznika nr 4 do SIWZ postępowanie nr PN/12/2018.

3.1. Czy można zamontować w ścianie bocznej hali dodatkową czerpnię powietrza, podobną do już istniejących. W naszej ocenie była by ona potrzebna po zamontowaniu nowego wentylatora w celu zapewnienia lepszej cyrkulacji powietrza.

Stanowisko Zamawiającego Ad 3.1

Zamawiający dopuszcza wykonanie dodatkowej czerpni powietrza, jednakże ostateczna decyzja o potrzebie wykonania takiej czerpni powinna wynikać z wyliczeń i projektu, który zostanie wykonany w ramach przedmiotu zamówienia.

3.2. Czy można zamontować zamiast jednego wentylatora dachowego o wydajności min. 30 000 m³/h, dwa wentylatory dachowe, załączane niezależnie, które zapewnią podobną lub wyższą wydajność (uzasadnienie praktyczne i ekonomiczne z Państwa punktu widzenia, mając na uwadze późniejszą eksploatację).

Stanowisko Zamawiającego Ad 3.2

Zamawiający dopuszcza montaż dwóch wentylatorów dachowych załączanych niezależnie, które zapewnią podobną lub wyższą wydajność niż jeden wentylator o wydajności 30 000 m³/h.

3.3. Czy można do montażu nowych wentylatorów / wentylatora wykorzystać istniejące . wietrzące otwory dachowe fi 630 mm.

Stanowisko Zamawiającego Ad 3.3.

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie do montażu nowych wentylatorów/wentylatora istniejące otwory wietrzące, jednakże ostateczna decyzja o wykorzystaniu istniejących otworów wietrzących powinna wynikać z wyliczeń i projektu, który zostanie wykonany w ramach przedmiotu zamówienia.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Zamawiający

V-CE PREZES ZARZĄDU

Robert Potucha

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Malara